

epasit GmbH
Sandweg 12 - 14
72119 Ammerbuch-Altingen

EINGEGANGEN
16. SEP. 2016

Bestimmung der Wasserdichtheit im Einbauzustand gemäß DIBt-Prüfgrundsätzen MDS/AIV-F an Ihrem Abdichtungsprodukt „epasit MineralDicht sperr“

Sehr geehrter Herr Haug, sehr geehrter Herr Dr. Glowacky,

am 06. Mai 2016 beauftragten Sie uns mit der Prüfung Ihres Bauproduktes „epasit MineralDicht sperr“ auf Wasserdichtheit im Einbauzustand. Die Prüfung erfolgte gemäß den DIBt-Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Mineralische Dichtungsschlämmen für Bauwerksabdichtungen, Ausgabe Januar 2014, (PG MDS) bzw. den DIBt-Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen, Teil 1: Flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe, Ausgabe Mai 2014 (PG AIV-F).

Die Untersuchungen wurden unter der Auftragsnummer 16 25 78 0336 durchgeführt.

„epasit MineralDicht sperr“ hat die Anforderungen der o. g. Prüfgrundsätze erfüllt. Sowohl nach der vierwöchigen druckfreien Wasserbeaufschlagung als auch nach der stufenweisen Erhöhung des Prüfdrucks auf zuletzt 2,5 bar mit jeweils einwöchiger Haltezeit, zeigte das Abdichtungsprodukt die erforderliche Dichtungsleistung.

Gerne stehe ich Ihnen zur weiteren Erläuterung und zur Übermittlung von Prüfdetails zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dipl.-Ing. E. Schneider

Notifizierte Stelle 0754 nach EU-BauPVO
Anerkannte Stelle BWU01 nach LBO
Die Akkreditierungen gelten für die in den Urkunden aufgeführten Prüf- und Zertifizierungsverfahren.